

## THÔNG BÁO

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương thông báo mời tham gia chào giá:  
Sửa chữa máy lạnh AHU phòng mổ và Hồi sức tích cực chống độc

Nội dung thực hiện : Các đơn vị tham gia gửi 1 bảng báo giá chi phí sửa chữa . Bao gồm các nội dung chi tiết sau:

| Stt      | Danh mục thực hiện   | ĐVT  | Số lượng | Đơn giá (đồng) | Thành tiền (đồng) |
|----------|--|------|----------|----------------|-------------------|
| <b>A</b> | <b>Phòng mổ số 4</b>                                       |      |          |                |                   |
| 1        | Thay khởi động từ  | Cái  | 1        |                |                   |
| 2        | Thay tán Ø10   | Con  | 1        |                |                   |
| 3        | Sạc Gas lạnh R410A   | Kg   | 13.6     |                |                   |
| 4        | Thay quạt dàn nóng   | cái  | 02       |                |                   |
| 5        | Nhân công kiểm tra, sửa chữa, hút chân không, nén ni tơ... | Hệ   | 1        |                |                   |
| <b>B</b> | <b>Phòng mổ số 9</b>                                       |      |          |                |                   |
| 1        | Thay tán Ø10   | Con  | 1        |                |                   |
| 2        | Sạc Gas lạnh R410A   | Kg   | 13.6     |                |                   |
| 3        | Nhân công kiểm tra, sửa chữa, hút chân không, nén ni tơ... | Hệ   | 1        |                |                   |
| <b>C</b> | <b>Khu Gây mê hồi sức + Hồi sức tích cực</b>               |      |          |                |                   |
| 1        | Superlon D76x19mm  | Mét  | 140      |                |                   |
| 2        | Băng keo trong   | Cuộn | 30       |                |                   |
| 3        | Si quắn  | Kg   | 150      |                |                   |
| 4        | Nhân công tháo lắp superlon                                | Hệ   | 1        |                |                   |

|   |  |    |   |  |  |
|---|--|----|---|--|--|
| 5 | Cài đặt phần mềm điều khiển cho màng hình trung tâm. | hệ | 1 |  |  |
|   | <b>Cộng</b>  |    |   |  |  |
|   | <b>Thuế VAT</b>                                      |    |   |  |  |
|   | <b>Tổng cộng (gồm thuế)</b>                          |    |   |  |  |

Thời gian tiếp nhận báo giá từ ngày 10 tháng 10 năm 2025 đến trước 14 giờ ngày 17 tháng 10 năm 2025 tại phòng P HCQT Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (lầu 2 khu D).

**Ghi chú:** Báo giá được đánh giá hợp lệ là báo giá thể hiện đầy đủ theo các hạng mục trên, được bỏ vào bì thư có ký tên, đóng dấu của đơn vị và nộp đúng theo thời gian qui định và có đính kèm giấy phép kinh doanh của đơn vị báo giá.

Điện thoại: 08. 39234332 (532) gặp P HCQT BV Nguyễn Tri Phương liên hệ khảo sát.

Địa chỉ : 468 Nguyễn Trãi, phường An Đông, TP HCM.

